



15.11.2022 № Т+29/02/6815  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Филиал Публичного акционерного общества  
«Россети Ленэнерго»  
«Гатчинские электрические сети»  
юридический адрес: 188300, ЛО, г. Гатчина,  
ул. Карла Маркса, д. 73, литера А  
фактический адрес: 188300, Ленинградская область,  
г. Гатчина, ул. Хохлова, д. 8, строение 1, пом. 1  
тел. 8(81371)25-812 приемная; факс: 8(81371)30-843  
e-mail: secr.gtes@lenenergo.ru  
www.lenenergo.ru  
КПП 470503001; ОКТМО 4161810  
ИНН 7803002209; ОГРН 1027809170300

Генеральному директору  
ПО «Точное проектирование»

Мануиловой А.А.

О согласовании ППТ

В ответ на Ваше письмо вх №ГтЭС/032/6931 от 07.11.2022 о согласовании проекта планировки и проекта межевания территории проектируемого линейного объекта «Реконструкция участка автомобильной дороги «Мариенбург - д. Корпиково – д. Педлино – д. Черново» сообщаем следующее.

В зоне реконструкции существующего участка автомобильной дороги находятся следующие электросетевые объекты:

ВЛ-110 кВ Гатчина-ПИК II цепь с отпайками/Гатчина-ПИК I цепь с отпайками (пролет опор 77/77 – 78/78). В документации ошибочно указано 35 кВ.

ВЛ-10 кВ Ф-31 ПС-225,  
КЛ-10 кВ Ф-380 ПС-225,  
КЛ-10 кВ Ф-410 ПС-225,  
ВЛ-0,4 кВ Л-2 от ТП-1727,  
КЛ-0,4-10 баланса филиала нет.

Отпайка от оп. №322 ВЛ-10 кВ Ф-31 ПС-225 вдоль участка дороги до д. Котельниково не находится на балансе филиала.

Проектирование по данному объекту следует вести с соблюдением требований ПУЭ издание 6 и 7. Проектные решения с указанием расстояний до существующих опор, вида крепления провода, габарита до нижнего провода от проектируемого полотна дороги, а также выполнением работ по реконструкции покрытия (с учетом пересечения с КЛ-10 кВ Ф-380 ПС-225 и Ф-410 ПС-225) согласовать с филиалом.

Предоставленная документация рассмотрена и согласована при условии заключения Соглашения о компенсации затрат при переустройстве электросетевых объектов с получением технических требований на переустройство ЭСО, находящихся в пересечении с автодорогой (в том числе защита кабельных линий).

Заявка на переустройство (вынос) сетей подается Заявителем через Центры обслуживания клиентов (ЦОК), адрес и режим работы которых можно узнать на сайте ПАО «Россети Ленэнерго»: <https://rosseti-lenenergo.ru/contacts/>, а также заявку с пакетом документов можно отправить на электронный адрес [service@lenenergo.ru](mailto:service@lenenergo.ru).

Директор филиала



Е.Н. Складов